

Kontrola spotreby vody

FV č.22293345, od 3.11.2011 č.8438712, KV č.5610

Dátum kontroly	FV stav m ³	Spotreba* m ³	Pozn.	KV stav m ³	Spotreba* m ³	Rozdiel* FV/KV m ³	Rozdiel* FV/KV %
09.08.2010	4399		A	0000			
20.08.2010	4411		B	0005			
30.05.2011	4624	213	C	0217	212	+1	+0,5
03.11.2011	4892	268	D	0485	268	0	0,0
18.01.2012	0015	15		0500	15	0	0,0
07.04.2012	0391	376		0866	366	+10	+2,7
18.10.2012	0786	395		1247	381	+14	+3,5

Vysvetlivky:

FV - fakturačný vodomér

KV - kontrolný vodomér

IV - individuálne vodomer

* - spotreby a rozdiely od poslednej kontroly

Poznámky:

A - Východzí stav po otvorení prívodu vody do osady

B - Východzí stav po opatreniach na elimináciu rozdielov medzi FV a KV

C - Stav po odstavení vody pre povinné ciachovanie vodomero

D - Výmena FV (konečný stav 4892 m³)

Od inštalácie nového FV 3.11.2011 k 18.10.2012: FV 786 m³, KV 762 m³, rozdiel +24 m³, t.j. +3,0%

Odpočty spotreby vody

obdobie odberu	spotreby v m ³				
	IV	KV	rozdiel KV/IV	FV	rozdiel FV/IV
30.05.2011 - 07.04.2012	636	649	+13	659	+23
07.04.2012 - 18.10.2012	370	381	+11	395	+25
30.05.2011 - 18.10.2012	1006	1030	+24	1054	+48

Spotreby kontroloval a výsledky spracoval T.Lohay

Hlboký jarok 18.10.2012